



# HAGYOMÁNYOK HÁZA

## TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

Hatályos:  
2019. 01. 01.

Jóváhagyta:

Kelemen László  
Főigazgató



Készítette:

Kiss István  
biztonságtechnikai megbízott

## I. FEJZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Hagyományok Háza tűzvédelmi feladatait a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. tv. (a továbbiakban: Ttv.), valamint annak végrehajtására kiadott Kormány- és a belügyminiszter rendeletei alapján, a jelen Tűzvédelmi Szabályzatban (továbbiakban: **Szabályzat**), szabályozom.

### 1.) A szabályzat személyi és területi hatálya

Kiterjed a Hagyományok Háza tartozó összes helyiségre, létesítményre, szabad területre. A Szabályzatban foglaltak végrehajtása a Hagyományok Háza valamennyi közalkalmazott és közfoglalkoztatott munkavállalója (a továbbiakban: munkavállaló), partnere, továbbá a Hagyományok Háza által használt területen tartózkodó egyéb idegen személyek számára – külön felhívás vagy figyelmeztetés nélkül is – egyaránt kötelező.

### 2.) Az utasítás célja

- Azon tűzvédelmi előírások, magatartási szabályok ismertetése, amelyeket mind az üzemeltetés, mind az átalakítás, felújítás során a Hagyományok Háza megelőző tűzvédelmi feltétel kialakítása érdekében végre kell hajtani, amelynek megtartásával, végrehajtásával a Hagyományok Háza és a felügyeletéhez tartozó területeken a tüzesetek elkerülhetők és megelőzhetők, amelynek elsajátításával és a tűz esetén való alkalmazásával a tűzkár csökkenthető és a személyek testi épsége megóvható.

### 3.) Hatáskör és felelősség

- A szabályzat a Hagyományok Házara háruló tűzvédelmi feladatokat, a megvalósításukhoz szükséges hatáskört és a felelősséget az alábbiakban rögzítjük.
- A Hagyományok Háza, a szabályzatban előírtak érvényességéről és végrehajtásáról:
  - a főigazgató
  - a gazdasági igazgató
  - az igazgatási főosztályvezető
  - az üzemelés- fenntartási osztályvezető
  - a szervezeti egységek vezetői,
  - valamennyi munkavállaló gondoskodik.

A főigazgató távollétében a tűzvédelmi előírások megtartásáért a gazdasági igazgató felelős.



## II. FEJEZET A TŰZVÉDELMI FELADATOKAT ELLÁTÓ SZEMÉLYEK FELADATAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

### A főigazgató gondoskodik:

- A hatályos Ttv. alapján az intézményi Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról.
- A tűzvédelmi előírások érvényre juttatásáról, ellenőrzi, illetve ellenőrizteti a jogszabályok, szabványok, előírások, rendelkezések megtartását, illetve végrehajtását; gondoskodik a beruházással, felújítással kapcsolatos eljárás során a tűzvédelmi kötelek érvényesítéséről.
- Az eredményes tűzvédelmi munkát végző munkavállalók elismeréséről, a tűzvédelmi szabályok megsértése esetén felelősségre vonás kezdeményezéséről.
- Esetenként – a minisztérium felhívására – írásos beszámoló elkészítéséről, az intézmény tűzvédelmi tevékenységéről.
- A minisztérium, illetve a hivatásos tűzoltóság által tartott ellenőrzésen (szemlén) az intézkedésre jogosult megbízottjával történő képviseletéről.

### Gazdasági igazgató:

- A munkavállalók munkába állítása előtt, továbbá – a munkakörüknek megfelelő – tűzvédelmi oktatásban, illetve továbbképzésben részesítéséről, valamint a tűzvédelmi szakvizsgálóhoz kötött munkakörökben munkavállalók vizsgáztatásáról.

### Üzemelési főosztályvezető:

- Biztosítja az intézmény tűzvédelmének szinten tartásához és fejlesztéséhez szükséges pénzügyi eszközöket, vitás esetekben kikéri a biztonságtechnikai megbízott véleményét.
- Intézkedik az intézménynél előforduló tűzesemény bejelentéséről a hivatásos önkormányzati tűzoltóságnak és a minisztériumnak, illetve a felügyeleti szervének;
- Intézkedik az intézmény területén alkalmoszerűen végzett tűzveszélyes tevékenység engedélyezéséről.
- A szükséges tűzvédelmi berendezések, eszközök üzemképességéről, időszakonként tájékoztodik
- Minden új, tűz-, vagy robbanásveszéllyel járó gép, berendezés, technológia, anyag stb. bevezetése, illetőleg alkalmazása előtt a szükséges tűzvédelem elvégzéséről, a vonatkozó bizonylatok beszerzéséről, illetve a használat szabályainak megállapításáról, intézkedik.
- A tűzvédelem helyzetére, valamint a tűzoltás feltételeire kiható változások megtétele előtt, tájékoztatja az épület bérbeadóját.
- Figyelemmel kíséri az irányítása alá tartozó szervezeti egységek tűzvédelmi feladatainak végrehajtását, mulasztás esetén a szükséges intézkedést megteszi.
- Köteles minden észlelt tűzvédelmi szabálytalanság felszámolása iránt intézkedni és emellett azt jelenteni a főigazgatónak.
- A szabályzat végrehajtását naponta ellenőrzi, a tűzvédelmi szabályokat megszegő munkavállalókat utasítja az előírások betartására, súlyosabb esetben a munkavégzéstől eltiltja, illetve fegyelmi felelősségre vonást kezdeményez.
- Véleményezi a területén a tűzveszélyes tevékenység eseti engedélyezését, szükség szerint gondoskodik a felügyeleti szolgálat biztosításáról, előírások megtételéről, s megtartásuk ellenőrzéséről.

- Figyelemmel kíséri a területén levő tűzvédelmi berendezések, felszerelések és eszközök készenléti állapotát, fenntartásuk, karbantartásuk és felülvizsgálatuk elvégzését.
- Tevékenységéről rendszeresen beszámol munkahelyi vezetőjének, illetve az intézmény gazdasági igazgatójának.
- A napi munka befejezésekor gondoskodik a tűzvédelmi szabályok megtartásának ellenőrzéséről, a szabálytalanságok megszüntetéséről.
- Tűz esetén teljesíti riasztási és kárenyhítési kötelezettségeit.

#### **Biztonságtechnikai megbízott:**

- Gondoskodik a napi munkavégzéshez szükséges tűzvédelmi feltételek biztosításáról.
- Figyelemmel kíséri a tűzvédelmi felszerelések, készülékek használhatóságát, ha felülvizsgálati ideje lejárt vagy használhatatlanná vált, felülvizsgálatáról vagy cseréjéről azonnal gondoskodik.
- Végzi – a munkavállalók tűzvédelmi oktatását. Az oktatást az 4. sz. melléklete szerint dokumentálja.
- Tűzveszéllyel járó munka végzésére előzetes szemle után engedélyt ad, a 3. sz. mellékletben foglaltak szerint.

#### **A munkavállalók tűzvédelmi feladatai:**

- A tűzvédelmi utasítások végrehajtásában való tevékeny részvétel, az előírások megtartása.
- Részt vesznek a tűzvédelmi oktatáson, továbbképzésen.
- A tudomásukra jutott tűzvédelmi szabálytalanságot haladéktalanul jelentik a munkahelyi vezetőnek és a tűzvédelmi felelősnek.

#### **A Hagyományok Háza területén szakipari, karbantartási, stb. munkát végző idegen vállalkozó munkavállalóira vonatkozó előírások:**

- Az idegen munkavállalók számára a munkaterületet biztosítani kell. A munkaterület átadásánál tájékoztatást adni szükséges: a közművek elzáró szerelvényeinek helyéről, az alkalmazható és a munkaterület közelében található kézi tűzoltó készülékekről, a tűzjelzés lehetőségeiről.
- Munkaterület tűzvédelmére vonatkozó előírásokat, intézkedéseket megállapodásban, szerződésben részletesen rögzíteni kell.
- A tűzvédelmi feladatok felelőseként mindenkor a felvonuló szervezet, vállalkozás helyi vezetőjét kell megnevezni és azt szerződésben rögzíteni.



### III. FEJEZET

#### A TŰZVÉDELMI SZERVEZET FELADATA, FELEPÍTÉSE, MŰKÖDÉSI ÉS IRÁNYÍTÁSI RENDJE, VALAMINT A FINANSZÍROZÁS SZABÁLYAI

- A Ttv. 19. § (3) bekezdésére figyelemmel a Hagyományok Házának nem kötelező tűzvédelmi szervezetet, tűzvédelmi szolgáltatást igénybe venni. Ennek ellenére a tűz elleni védekezéssel kapcsolatos és a Hagyományok Házára háruló feladatok eredményes végrehajtását, az I. fejezetben írt felelősségi sor megtartása mellett a Hagyományok Háza elősegíti.
- A felelősi feladatokra, biztonságtechnikai megbízottat alkalmaz.
- Tűzvédelmi feladatát az üzemeltetési fősztályvezető felügyelete mellett látja el.

#### A biztonságtechnikai megbízott feladatai:

- Rendszeresen ellenőrzi területén, a tűzvédelmi szabályok és előírások megtartását, hiányosság esetén intézkedik, illetve intézkedést kezdeményez azok megszüntetésére és szükség szerint a felelősségre vonásra,
- Fejlesztések, beruházások előkészítése és megvalósítása során elősegíti a tűzvédelmi szabályok, előírások érvényre juttatását,
- Előkészíti, illetve véleményezi a területére vonatkozó tűzvédelmi szabályzatot, és a tűzriadó terv tervezetét,
- Részt vesz területén a minisztérium, illetve a hivatásos tűzoltóság eljárásain (szemle, ellenőrzés, stb.)
- Szervezi a munkavállalók tűzvédelmi felvilágosítását, továbbképzését, illetve oktatását, szakvizsgára való felkészítését, gondoskodik azok végrehajtásáról,
- Részt vesz a számára meghatározott tűzvédelmi továbbképzésen.
- A Hagyományok Háza tűzvédelmi munkájának segítségére időnként, meghatározott témában külső tűzvédelmi vagy felsőfokú biztonságsszervező szakképesítésű (tanácsadó) közreműködését is igénybe lehet venni.

#### A tűzvédelmi ügyek intézése:

- A tűzvédelmi munkával kapcsolatos kérdésekben tanácsot, felvilágosítást vagy utasítást a területileg illetékes szervezeti egység vezető, illetve a biztonságtechnikai megbízott ad.
- Ha a Hagyományok Háza bármely munkavállalója olyan tűzvédelmi szabálytalanságot észlel, amelynek megszüntetése hatáskörét meghaladja, azonnal, bizonyíthatóan intézkednie kell.
- **A tűzvédelmi előírások megtartásáért a területileg illetékes szervezeti egység vezető felelős.**
- **A tűzvédelmi megelőző munka mindenki számára kötelező.** Ennek tudatosítása minden munkavállaló feladata a (rész munkakörben foglalkoztatottakra is vonatkozik).
- A tűzvédelmi előírások végrehajtása állampolgári, munkavállalói és munkáltatói kötelesség, figyelembe véve, hogy az előírások, jogszabályok, valamint egyéb rendeletek végrehajtásának elmulasztása fegyelmi eljárást vagy szabálysértést vonhat maga után, amennyiben a cselekmény nem esik súlyosabb elbírálás alá.



## IV. FEJEZET

### AZ INTÉZMÉNY HELYSÉGÉNEK, SZABAD TERÜLETÉNEK TŰZVESZÉLYESSÉGI KOCKÁZATI OSZTÁLYBA SOROLÁSA, AZ AZOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÉS ESETI TŰZVÉDELMI HASZNÁLATI SZABÁLYOK; TOVÁBBÁ A TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI ELŐÍRÁSOK.

#### Általános tűzvédelmi előírások:

*Az épület tűzvédelmi műszaki leírása, kiüritési számítása külön dokumentációban szerepel. (TMMK)*

- Az építményt, építményrészt (helyiséget, tűzszakaszt), a vegyes rendeltetésű épületet csak a használatbavételi (üzemeltetési, működési, telephely) engedélyben megállapított rendeltetésnek megfelelően szabad használni.
- A használatot, a tárolást, illetőleg az egyéb tevékenységet (a továbbiakban együtt: tevékenység) csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő szabadtéren, veszélyességi övezetben, helyiségben, tűzszakaszban, építményben szabad folytatni.
- A veszélyességi övezetben, helyiségében építményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges anyagot és eszközt szabad tartani. Az épületben raktározott, tárolt anyag mennyisége nem haladja meg a vonatkozó nemzeti szabványban megengedett tűzterhelési értéket.
- A veszélyességi övezetből, helyiségből, szabadtérből, a gépről, a berendezésről, az eszközeiről, készülékeiről a tevékenység során keletkezett éghető anyagot, hulladékot folyamatosan, de legalább naponként, illetőleg a tevékenység befejezése után el kell távolítani.
- Éghető folyadékkal, zsírral szennyezett éghető hulladékot jól zárható fedővel ellátott, nem éghető anyagú edényben kell gyűjteni, majd erre a célra kijelölt helyen kell tárolni.
- Az éghető folyadékot, éghető és égést tápláló gázt szállító csőrendszerénél és tárolóedényénél, továbbá minden gépnél, berendezésnél és készüléknél az éghető folyadék csepegését, elfolyását, illetve a gázszivárgást meg kell akadályozni. A szétfolyt, illetőleg kiszivárgott anyagot haladéktalanul fel kell iktatni, a helyiséget ki kell szellőztetni és a felitatott anyagot erre a célra kijelölt helyen kell tárolni.
- Az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó folyadékot alkalmasszerűen csak szabadban vagy hatékonyan szellőztetett helyiségben szabad használni, ahol egyidejűleg gyújtóforrás nincs.
- Az „MK” tűzveszélyességi kockázati osztályba tartozó építményben, helyiségben, veszélyességi övezetben olyan ruha, lábbeli és eszköz nem alkalmazható, amely gyújtási veszélyt jelenthet.
- Olajos, zsíros munkaruha, védőruha (ruhatár-rendszerű öltöző kivételével) csak fémszekrényben helyezhető el.
- A munkahelyeken a tevékenység közben és annak befejezése után ellenőrizni kell a tűzvédelmi használati szabályok megtartását és a szabálytalanságokat meg kell szüntetni.
- A helyiség – szükség szerint az építmény, létesítmény – bejáratánál és a helyiségben jól látható helyen a tűz – vagy robbanásveszélyre, valamint a vonatkozó előírásokra figyelmeztető és tiltó rendelkezéseket tartalmazó piktogramot, táblát kell elhelyezni.
- A közmű nyitó- és zárószerkezetet jól láthatóan meg kell jelölni.
- Az „MK” tűzveszélyességi kockázati osztályba tartozó helyiségek ajtóit önműködő csukó szerkezettel kell ellátni és azt csukva kell tartani. Ha ez üzemeltetési okokból nem lehetséges, a nyitva tartás ideje alatt állandó helyszíni felügyeletről kell



gondoskodni, illetőleg füst vagy hő hatására automatikusan működő csukó berendezéssel kell ellátni.

- Az üzemeltetés alatt az olyan helyiség ajtóit, amelyben emberek tartózkodnak, nem szabad lezárni. Ha a munka jellege az ajtók zárva tartását szükségessé teszi – veszély esetére –, az ajtók külső nyithatóságát is biztosítani kell.

### Dohányzás

- Égő dohányárut, gyufát és egyéb gyújtóforrást tilos olyan helyre tenni, illetve, ott eldobni, ahol a tüzet vagy robbanást okozhat.
- Dohányozni a Hagyok Háza Budai Vigadó egész területén tilos, kivéve az erre kijelölt helyen.
- Az „MK” tűzveszélyességi kockázati osztályba tartozó helyiségbe, építménybe, szabadterbe gyújtóeszközt, gyújtóforrást bevinni csak az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre jogosító, írásban meghatározott feltételek alapján szabad.
- A dohányzásra kijelölt rész a Budai Vigadó főbejárat előtti része, és az Iskola utcai gazdasági bejárat előtti része, a bejáratoktól 5 m-re, főigazgatóság erkély, tetőtéri kert kijelölt részén.
- A dohányzásra kijelölt helyeken 1-1 db nem éghető anyagból készült, hamutartó edényt kell elhelyezni.
- A Hagyományok Háza területein nyíltláng használatával – pl. hegesztés, stb. – járó tűzveszélyes tevékenységet akár saját munkavállaló, akár külső kivitelező végzi azt, kizárólag csak előzetes írásbeli engedély alapján szabad végezni. A jelen Szabályzat 3. sz. mellékletében foglalt előírások betartása mellett.

### Raktározás és tárolás

- Az intézmény területén használt anyagokat szakosítva, az e célra kijelölt raktárhelyiségben kell tárolni.
- Tűzveszélyes folyadékot, öngyulladásra hajlamos anyagot nem szabad együtt tárolni egyéb éghető anyaggal. Tűzveszélyes folyadékot csak az MSZ 9904. szerinti mennyiségben, fémszekrényben szabad tárolni, a szabvány előírásai szerint. A fémszekrény ajtajára „TŰZVESZÉLY” – „DOHÁNYZÁS ÉS NYÍLT LÁNG HASZNÁLATA TILOS” feliratot kell elhelyezni.
- Egy helyiségben az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó különböző halmazállapotú anyagok vagy a „C” és „D” tűzveszélyességi osztályba tartozó különböző osztályba tartozó anyagokkal együtt – amennyiben nemzeti szabvány ettől eltérően nem rendelkezik – nem tárolhatók.
- Az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagot, „C” tűzveszélyességi osztályba tartozó éghető folyadékot kiszerezni, csomagolni csak nemzeti szabványban meghatározott zárt csomagolásban, edényben szabad tárolni, szállítani és forgalomba hozni.
- Öngyulladásra hajlamos anyagot egyéb éghető anyaggal, továbbá olyan anyagokat, amelyek egymásra való hatása hőt fejleszthet, tüzet vagy robbanást okozhat, együtt tárolni nem szabad. Az öngyulladásra hajlamos anyag hőmérsékletét naponta, vagy – ha azt az anyag tulajdonságai szükségessé teszik – folyamatosan ellenőrizni kell és a veszélyes felmelegedést meg kell akadályozni.
- Az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó anyag, valamint a „C” tűzveszélyességi éghető folyadék egyedi és gyűjtőcsomagolásán – amennyiben jogszabály, nemzeti szabvány ettől eltérően nem rendelkezik – az anyag tűzveszélyességi osztályát szövegesen, illetve piktogrammal kell jelölni. A jelölést a gyártó vagy a csomagoló, kiszerező, illetve a forgalomba hozó, valamint – a felhasználáshoz külföldről közvetlenül érkező anyag, éghető folyadék esetében – a felhasználó, vagyis a Hagyományok Háza köteles elvégezni.



- Veszélyes áruk szállításával összefüggő átmeneti (ideiglenes) tárolás esetén a nemzeti szabványban előírtakat kell alkalmazni.
- Tetőtérben és talajszint alatti helyiségben „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagot tárolni nem szabad.
- Az épület tetőtérében, padlásán éghető anyagot csak úgy és olyan mennyiségben szabad elhelyezni, hogy azok a tetőszerkezet, valamint a kémény megközelítését ne akadályozzák, szükség esetén eltávolíthatók legyenek a tetőszerkezet, éghető anyagú elemeitől és a kéménytől legalább 1 méter távolságra helyezkedjenek el.
- A raktárban éghető anyagú földem, tetőszerkezete és a tárolt éghető anyag között legalább 1 méter távolságot kell biztosítani.
- A raktározás, tárolás területét éghető hulladéktól, száraz növényzettől mentesen kell tartani.
- Az „A” – „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagot és az éghető folyadékot raktározni, tárolni csak nem éghető anyagból készült állványon, polcon szabad.
- A kazánt – és az esetenkénti esetleges fűtőberendezést – csak a gyártó, illetve a forgalomba hozó által kiadott használati utasításban foglaltak szerint szabad üzemeltetni. A kazánhelyiségben semmiféle éghető vagy oda nem való anyag nem tárolható.
- A kéményeket üzembe helyezés előtt, valamint a használat során ötévenként füstnyomás próba alá kell vetni. Ennek eredményéről tanúsítványt kell kérni és a tűzvédelmi ügyiratok közé kell helyezni.

### **Szellőztetés**

- Mesterséges szellőzés esetén olyan szellőztető berendezést kell használni, hogy annak bekapcsolásakor, illetőleg üzemeltetés közben gyújtószikra ne keletkezzen és a berendezésen keresztül külső gyújtóforrás gyújtási veszélyt ne jelentsen.
- Az „MK és AK” tűzveszélyességi kockázati osztályba tartozó veszélyességi övezetek, helyiségek szellőztető berendezéseit (csatornát, porkamrát és ülepitőt) rendszeresen tisztítani kell.
- A szellőztető rendszer nyílásait eltorlaszolni nem szabad.

### **Kiürítés**

- Az építményt úgy kell kialakítani, hogy tűz vagy robbanás esetén az ott tartózkodók kimenekülhessenek, illetve eltávolíthatók legyenek.
- A menekülést a szabadba – átmenetileg – védett tűzszakaszba, biztosítani kell a kiürítési utakat leszűkíteni, még átmenetileg sem szabad.

### **Csatornahálózat**

- Éghető gázt, gőzt vagy folyadékot, valamint az ilyen anyagot oldott állapotban tartalmazó szennyvizet, illetőleg vízzel vegyi reakcióba lépő és éghető gázt fejlesztő anyagot a közcsatornába vagy a szikkasztóba bevezetni nem szabad.

### **Gépi berendezés**

- A „AK” tűzveszélyességi kockázati osztályba tartozó szabadtéren, helyiségben, illetőleg építményben, csak olyan erő- és munkagépet szabad elhelyezni, használni, amely környezetére gyújtási veszélyt nem jelent.



## **Gépészeti és biztonsági berendezések**

- A beépített tűzvédelmi, gépészeti és biztonsági berendezéseket állandóan használható állapotban kell tartani.
- A tűzcsapokat és egyéb biztonsági berendezéseket eltorlaszolni még ideiglenesen sem szabad.
- A talajszint alatti helyiségben, illetőleg térben, ahol a 0,8-nál nagyobb relatív sűrűségű tűz- vagy robbanásveszélyes gáz vagy gőz jelenlétével lehet számolni, csak olyan gép és berendezés, eszköz helyezhető el, amely a környezetére tűz-, illetőleg robbanásveszélyt nem jelent.
- Azoknál a gépeknél, amelyeknél a hő fejlődés vagy a nyomás emelkedése tüzet vagy robbanást idézhet elő, a technológiai szabályozó berendezéseken túl olyan korlátozó berendezést kell alkalmazni, amely a gép működését, illetve a hőmérséklet vagy nyomás további emelkedését – technológiai utasításban meghatározott biztonsági határérték elérésekor megszünteti.
- Ha a gépbe jutó idegen anyag tüzet vagy robbanást okozhat, gondoskodni kell a bejutás megakadályozásáról.
- A forgó, súrlódó gépalkatrésznél és tengelynél tűzveszélyt jelentő felmelegedést meg kell előzni.

## **Világító berendezés**

- Az „MK” tűzveszélyességi kockázati osztályba tartozó veszélyességi övezetben, helyiségben, szabadterén, építményben robbanást nem okozó, a „NAK” tűzveszélyességi kockázati osztályba tartozó veszélyességi övezetben, helyiségben, szabadterén, építményben a környezetére gyújtási veszélyt nem jelentő világítás használható.
- A világító berendezést, eszközt úgy kell elhelyezni, rögzíteni és használni, hogy az a környezetére tűzveszélyt ne jelentsen.
- Villamos világítást nemzeti szabványok szerint kell létesíteni és használni.

## **Villamos berendezés**

- A villamos berendezés és az éghető anyag között olyan távolságot kell megtartani vagy olyan hőszigetelést kell alkalmazni, hogy az, az éghető anyagra gyújtási veszélyt ne jelentsen.
- A csoportosan elhelyezett villamos kapcsolók és biztosítékok rendeltetését, továbbá ezen kapcsolók ki- és bekapcsolt helyzetét meg kell jelölni.
- A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket a tevékenység befejezése után ki kell kapcsolni, használaton kívül helyezésük esetén a villamos hálózatról le kell választani.

## **Tűzjelző berendezés**

- A Hagyományok Háza Budai Vigadó épületben automatikus tűzjelző, tűzoltó (spinkler) és gázzal oltó berendezés működik.

## **Tűzoltó berendezések és felszerelések**

- Az intézményben sorszámozott tűzoltó készülékek találhatóak.
- Az intézményben sorszámozott tűzi vízcsapok találhatóak



- A tűzvédelmi berendezéseket és felszereléseket eltorlaszolni még ideiglenesen sem szabad.
- Mivel az eredményes tűzoltás emberéletet és jelentős vagyonvédelmet nyújthat, minden munkavállalónak ismernie kell a készülékek szerelését és felhasználási területét.

## **Járművek**

- A tűzoltó készülékeket a járművön a vonatkozó jogszabály szerint kell elhelyezni úgy, hogy állandóan hozzáférhető legyen.
- A járművek jogszabályban meghatározott időszakos műszaki felülvizsgálata során a vizsgálatot végző szervnek a vonatkozó általános tűzvédelmi követelmények érvényesülését is ellenőrizniük kell.
- A jármű előmelegítésére csak olyan eszközt, anyagot szabad használni, amely tüzet vagy robbanást nem okozhat. Erre a célra nyílt lángot használni tilos.
- A járó motorú jármű üzemanyagtartályába üzemanyagot tölteni nem szabad.
- A jármű utasterében, csomagterében elhelyezett edénybe üzemanyag töltése tilos.
- A jármű villamos berendezését, feszültségmentesíteni kell a tároló helyen.
- Gépjárművet középület kapualjában tárolni nem szabad, egyéb kapualjban csak úgy szabad elhelyezni, hogy a gépjármű egyik oldalán a közlekedésre legalább 2 méter széles út szabadon maradjon.
- Gépjárművet udvarban az ajtótól, ablaktól, kiürítésre, menekítésre szolgáló lépcsőtől legalább 1.5 méter távolságra szabad elhelyezni.
- Gépjárműtároló helyiségben vagy tároló helyen éghető folyadékot, éghető gázt – a gépjárműbe épített üzemanyagtartály kivételével – tárolni nem szabad. Üzemanyagot, éghető folyadékot, gázt lefejtani, illetőleg a gépjárművet üzemanyaggal feltölteni, tűzveszéllyel járó tevékenységet, továbbá a gázüzemanyag ellátó berendezésen javítást végezni tilos.

## **A tevékenység befejezésével kapcsolatos általános teendők**

- A munkavégzés helyéül szolgáló irodákban a tevékenység befejezése után ellenőrizni kell a tűzvédelmi használati szabályok betartását és a szabálytalanságokat meg kell szüntetni.
- Az ellenőrzésről a közvetlen munkahelyi vezető vagy az általa megbízott felelős köteles gondoskodni.
- Az ellenőrzésnek ki kell terjednie a Szabályzatra vonatkozó előírásainak megtartására, többek között:
  - villamos berendezések és készülékek feszültségmentesítésére, a főkapcsoló kikapcsolására,
  - a tüzelő-, fűtő-, melegítő-, hőszigetelő berendezések használaton kívüli helyezésére,
  - közlekedési utak, tűzoltó készülékek, felszerelések szabadon tartása,
  - hulladékok eltávolítására,
  - tűzveszélyes folyadék tárolására (pl. a fel nem használt folyadékot tartalmazó edény bezárása, eltávolítása),
  - nyílászárók (ajtó, ablak) becsukására, lezárására,
  - közművek (gáz, villany, víz) elzárására,



- a Szabályzatban írtak betartására,- valamint minden egyéb, a tűz keletkezését előidézhető, a tűz eloltását kedvezőtlenül befolyásoló vagy gátló tényező, körülmény megszüntetésére.

#### **A titkárság, irodák és egyéb hasonló jellegű helyiségek eseti tűzvédelmi szabályai**

- Az irodákban, ahol központi fűtés van, a fűtőtestek és az éghető anyagok között olyan távolságot kell tartani, hogy a legnagyobb hőtermeléssel való üzemelés mellett se lehessen 60 C-nál nagyobb hőmérsékletet mérni az éghető anyag felületén.
- Az irodákban a telefonok mellett ki kell függeszteni a tűzoltóság hívószámát tartalmazó táblát. Egy szobában – több telefon esetén – elegendő egyetlen tábla elhelyezése.
- Az irodákban kávéfőző használata, állandó felügyelet mellett megengedett. A kávéfőzőt csak hőálló alátéten szabad üzemeltetni, éghető anyagból 30 cm szükséges. A munka befejezése után az arra kijelölt személynek áramtalanított és lehűtött állapotban állandó helyre kell elzárnia.
- Az irodahelyiségben is TILOS a dohányzás.
- A teakonyhákban elektromos hűtőszekrény helyezhető el, amely az épület központi feszültségmentesítésekor (éjjelre) is feszültség alatt marad.
- A szabályzat hatálya, fegyelmi felelősség mellett, kiterjed az irodákban, társalgókban és egyéb hasonló jellegű helyiségekben tartózkodó valamennyi személyre.

#### **Valamennyi raktár és hasonló jellegű helyiség, eseti tűzvédelmi szabályai**

- Raktárakban a dohányzás és a nyílt láng használata tilos! A tilalmi táblát jól láthatóan kell elhelyezni.
- A közlekedési utakat a raktárakban állandóan szabadon kell tartani. A raktárakban legalább 80cm széles kijáráshoz vezető közlekedési utat kell biztosítani.
- Ezen raktárakban tűzveszélyes folyadékot, öngyulladásra hajlamos anyagot csak a Szabályzatban leírtak szerint szabad tárolni.
- A raktárban az ott folytatott tevékenység során keletkezett hulladékot jól zárható fedővel ellátott, nem éghető edényben szabad csak tárolni, rendszeres elszállításáról gondoskodni kell.
- Raktárban „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó, különböző halmazállapotú anyagok együtt vagy a „C” és „D” tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagokkal együttesen nem tárolhatók. Az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagokat csak az állami szabványban foglalt előírásnak megfelelő zárt edényben, csomagolásban szabad tárolni.
- Öngyulladásra hajlamos anyagokat egyéb éghető anyagokkal, továbbá olyan anyagokkal, amelyek egymásra hatása hőt fejleszthet, tüzet vagy robbanást okozhat együtt tárolni nem szabad.

- Az állványokon az anyagokat csoportosítva és úgy kell elhelyezni, hogy azok a mennyezettől legalább 80 cm távolságra legyenek.
- A munkaidő befejezésekor a raktárhelyiségeket áramtalanítani kell.
- A helyiségben csak az ott folytatott tevékenységhez szükséges anyagok, irodagépek, berendezések használhatók és tárolhatók.
- A Budai Vigadó területén található hamutartók tartalmát csak nem éghető anyagú – más gyúlékony anyagot nem tartalmazó- edénybe szabad üríteni.
- Villamos hőfejlesztőt, rezsót, kávéfőzőt csak nem éghető anyagú hőszigetelő alátétten szabad használni, éghető anyagtól olyan távolságra (min. 30 cm-re), hogy az az éghető anyagra gyújtási veszélyt ne jelentsen.
- A berendezéseket használat után közvetlenül feszültség mentesíteni kell. Használaton kívül helyezésükről utolsónak eltávozó személy köteles meggyőződni.
- Az irodából a napi munka folyamán keletkezett éghető (papír) hulladékot legalább naponként el kell távolítani.
- Az irodagépeket, számítógépeket használaton kívül mindenkor feszültség mentesíteni kell.

#### **Ebédlő, melegítő konyha**

- A melegítő konyhai tűzhelyeket rendszeresen meg kell tisztítani az olyan szennyeződésektől, melyek tüzet okozhatnak.
- A melegítő konyhai tűzhelyeket használat után üzemben kívül kell helyezni.
- Az ebédlőben az asztalokat, székeket úgy kell elhelyezni, hogy a kijárat felé vezető közlekedési utak mindenkor szabadon maradjanak.

#### **Iráttár**

- A helyiségek villamos szerelését a vonatkozó előírásoknak megfelelően kell elvégezni.
- Az iráttár polcai csak nem éghető anyagból készülhetnek.
- Az állványok között legalább 80 cm utat kell állandóan szabadon hagyni.
- A helyiségben nyíltrendszerű elektromos melegítő- vagy fűtőberendezést használni tilos.

### **V. FEJEZET**

#### **AZ ALKALOMSZERŰ TŰZVESZÉLYES TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉNEK FELTÉTELEI, A SZÜKSÉGES ÍRÁSOS ENGEDÉLY KIADÁSÁRA JOGOSULTAK KÖRE**

- Tűzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat.
- Állandó jellegű tűzveszélyes tevékenységet csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő, erre a célra alkalmas helyen szabad végezni.
- Alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet – előzetesen írásban meghatározott feltételek alapján szabad végezni. A feltételek megállapítása a munkát elrendelő feladata.



- A külső szervezet vagy személy által végzett tűzveszélyes tevékenység feltételeit a tevékenység helye szerinti létesítmény vezetőjével vagy megbízottjával egyeztetni kell, aki ezt szükség szerint – a helyi sajátosságnak megfelelő – tűzvédelmi előírásokkal köteles kiegészíteni.
- Az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó feltételeknek tartalmaznia kell a tevékenység időpontját, helyét, leírását, a munkavégző nevét és – tűzvédelmi szakvizsgához kötött munkakör esetében- a bizonyítvány számát, valamint a vonatkozó tűzvédelmi szabályokat és előírásokat. (lásd 3. sz. melléklet)
- Jogszabályban meghatározott tűzveszélyes tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező, egyéb tűzveszélyes tevékenységet a tűzvédelmi szabályokra, előírásokra kioktatott személy végezhet.
- A tűzveszélyes környezetben végzett tűzveszélyes tevékenységhez a munka kezdetétől annak befejezéséig a munkát elrendelő – szükség esetén műszeres – felügyeletet köteles biztosítani.
- A tűzveszélyes tevékenység befejezés után a munkavégző a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat.
- A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak úgy szabad, hogy az a környezetre tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelenthessen.
- A szabadban a tüzet és az üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem szabad.
- Veszély esetén, vagy ha arra nincs szükség, a tüzet azonnal el kell oltani.
- Szabadban a tüzelés, a tüzelőberendezés használatának helyszínén olyan eszközöket, illetőleg felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.
- A tűzveszélyes tevékenység engedélyezésére jogosultak: a biztonsági megbízott előterjesztésében a főigazgató, vagy a gazdasági igazgató

## VI. FEJEZET

### A TŰZVÉDELMI OKTATÁSSAL KAPCSOLTATOS FELADATOK ÉS AZ INTÉZMÉNY MUNKAVÁLLALÓIRA VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK

- Minden munkavállalót munkába álláskor, továbbá a munkahely, a munkakör, a munkafolyamat, illetve a tűzvédelmi helyzet megváltozásakor, továbbá évenként ismétlődően tűzvédelmi oktatásban, illetve továbbképzésben kell részesíteni.
- Az oktatás, illetve továbbképzés terjedjen ki:
  - a Szabályzatban és a Tűzriadó Tervben foglaltakra,
  - a munkahely és a munkafolyamatok tűzveszélyességére,
  - a megelőző tűzvédelmi rendelkezésekre és használati előírásokra,
  - a tűzjelzés, riasztás módjára,
  - a tűz esetén történő magatartásra,
  - az oktatási és továbbképzési feladatokra,
  - a tűzoltó készülékek és eszközök kezelésére és használatára,
  - a tűzvédelmi szabályok, előírások megszegésének következményeire.
- Az oktatás, illetve továbbképzés megtörténtét a munkavállaló nyilatkozatban (oktatási napló) ismeri el. Az oktatási naplót (4. sz. melléklet) a tűzvédelmi iratok között kell őrizni és felhívásra a hivatásos tűzoltóság, illetve a felügyeleti ellenőrzések alkalmával be kell mutatni.

- A közfoglalkoztatottak írásban történő oktatását, A Tűzvédelmi oktatás tematikája (3. sz. függelék) tartalmazza.

## VII. FEJEZET AZ INTÉZMÉNY MUNKAVÁLLALÓINAK A TÚZJELZÉssel, TÚZOLTÁSSAL ÉS A MŰSZAKI MENTÉssel KAPCSOLATOS FELADATAI

A Tűzvédelmi Szabályzat 1. sz. melléklete a „Tűzriadó Terv” - ben leírtak alapján.

### Kiürítési gyakorlat

- Tűzveszély vagy bombariadó esetén, az intézmény gyors és biztonságos elhagyása érdekében évenként egyszer kiürítési gyakorlatot kell tartani, a tűzriadó tervben meghatározottak alapján (1. sz. melléklet)

### Tűzoltó készülékek, felszerelések

- A Hagyományok Háza tulajdonában, kezelésében lévő valamennyi gépjárművet is el kell látni tűzoltó készülékkel.

## VIII. FEJEZET Létesítményi tűzoltóság megszervezése és működtetése

- A 118/1996. (VII.24.) Korm. r. 2.§ (1) bekezdésében, illetve a rendelet mellékletének 2-1. pontjának figyelemmel – nem szükséges az intézménynél.

## IX. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1. A Szabályzatot hozzáférhető helyen kell tartani, a tűzvédelmi hatósági vagy a felügyeleti ellenőrzés során ezt be kell mutatni.
2. A Szabályzat azon részét, amely a munkahelyen tartózkodók közelebbi magatartását tartalmazza, ismertetni kell a munkavállalókkal.
3. Jelen Szabályzat a kiadás napján lép hatályba és ezzel egyidejűleg a 2016 szeptember 01-én kiadott Tűzvédelmi Szabályzat hatályát veszti.

*(Handwritten signature)*

Kelemen László  
Főigazgató



2019. FEBRUÁR 20.



## MELLÉKLETEK

**1 sz. melléklet:** Tűzriadó Terv

**2 sz. melléklet:** Megbízás tűzvédelmi felelős részére

**3 sz. melléklet:** Engedély, tűzveszélyes munka végzéséhez

**4 sz. melléklet:** Oktatási napló

**5 sz. melléklet:** A tűzvédelmi ellenőrzés főbb szempontjai

**6 sz. melléklet:** Tűzoltó készülékek (6P porral oltó)

## FÜGGELÉK

**1. sz. függelék:** A szabályzatban előforduló tűzvédelmi meghatározások

## A LÉTESÍTMÉNY TŰZRIADÓ TERVE

**A 54/2014 (XII.05) BM rendelet alapján a Hagyományok Háza (továbbiakban: H.H. vagy Munkáltató) létesítményenként kötelezett a Tűzvédelmi Szabályzatának függelékeként Tűzriadó Terv készítésére. Ezen kötelezettségem alapján a H.H. által üzemeltetett Budai Vigadó létesítmény területére, mint a H.H. tűzvédelmi vezetője az alábbi "Tűzriadó Tervet" határozom meg:**

### **1. A Tűzriadó Terv célja, általános szabályok:**

1.1. A H.H. által használt helyiségekben (továbbiakban: Létesítmény) tartózkodóknak (beleértve valamennyi, itt tartózkodó személy: alkalmazottak, hallgatók, nézőt, ügyfelek stb. körét) meghatározza a tüzesetek, személyi sérülések bekövetkezésének csökkentését, a további káresemények megelőzését.

Tűz esetén az épületeket ki kell üríteni, a bent tartózkodó valamennyi személyt biztonságosan és időben ki kell menekíteni, a tűzoltóságnak pedig lehetővé kell tenni a veszélyeztetett terület megközelítését, ezért:

- 1.1.1. A kiürítési és menekülési útvonalakat állandó jelleggel szabadon kell tartani, ezeken a helyeken különböző tárgyak, áru, illetve egyéb akadály elhelyezése tilos.
  - 1.1.2. A kiürítési és menekülési útvonalat feltűnő módon meg kell jelölni azokon a helyeken, ahol a szabadba vezető kijárat közvetlenül nem látható.
  - 1.1.3. A tűzoltó gépjerművek felvonulási területeit, illetve azok nem rendszeres működtetéséhez szükséges utakat állandó jelleggel szabadon kell tartani, azokon a gépjárművek parkolását meg kell tiltani, illetve egyéb, a beavatkozást akadályozó eszközt, felszerelést, stb. elhelyezni még átmenetileg sem szabad.
  - 1.1.4. A tűzriadó terv része a H.H. által használt, üzemeltetett (jogszabály által kötelezett) létesítmények épületeinek szintenkénti alaprajza. Az alaprajzot tartalmazó Tervet a tűzoltás vezetőjének át kell adni.
- 1.2. Tüzesetnek kell tekinteni minden olyan égési folyamatot, mely veszélyt jelent a testi épségre, anyagi javakra, azokban károsodást okoz.
- 1.3. A Tűzriadó Terv alkalmazása biztosítja azt, hogy:
- 1.3.1. Munkáltató által kijelölt személyek tüzeset esetén a jelen Tűzriadó Tervben meghatározott feladataikat szervezeten, fegyelmezetten végezzék és a kiérkező tűzoltókat a kért, illetve a beavatkozáshoz szükséges adatokról tájékoztassák;
  - 1.3.2. A H.H. területén tartózkodók szerezzenek megfelelő ismereteket a létesítményben keletkezett tüzeset esetén, követendő magatartási módokról.
- 1.4. A Tűzriadó Terv az alábbi, állandóan hozzáférhető helyen van elhelyezve:
- 1.4.1. Objektum Ügyeleti (porta, diszpécser) Szolgálatoknál;
  - 1.4.2. A létesítményi tűzvédelmi megbízottaknál, illetve a tűzvédelmi irattartókban.
- 1.5. A Tűzriadó Tervben foglaltak végrehajtását a H.H. évenként egy alkalommal gyakoroltatja és annak eredményét írásban rögzíti. Az alkalmazott köteles megismerni, elsajátítani a Tűzriadó Tervben foglaltakat, és részt venni a tűzriadó gyakorlatokon.

### **2. Tűz esetén vagy egyéb nagyobb tűzveszélyt jelentő esetekre vonatkozó intézkedések:**

#### **2.1. Tűzjelzés helyben**

A H.H. dolgozóinak, illetve az A Budai Vigadó Létesítményének területén tartózkodók riasztása azalábbiak szerint történhet:



**A tűz észlelése után a biztonsági szolgálatot az alábbi telefonszámokon azonnal értesíteni kell: 06/30 179 2005 --- 06/1 225 6028**

- 2.1.1. személyes észlelést követően hangos "TŰZ VAN!" kiáltással,
  - 2.1.2. személyes észlelést követően a beépített automatikus tűzjelző berendezés kézi jelzészadójának működtetését követően a **HANGJELZŐK** megszólalásával.
- 2.2. Tűzjelzés a Tűzoltóság, és más mentőszerv irányába
- 2.2.1. tűzoltóságnak (segélykérő telefonszám: 105, vagy 112),
  - 2.2.2. a rendőrségnek, (segélykérő telefonszám: 107, vagy 112),
  - 2.2.3. a mentőszolgálatnak (segélykérő telefonszám: 104, vagy 112) kell leadni.
- 2.3. A tűzjelzésnek, kárjelzésnek tartalmaznia kell;
- 2.3.1. a tüzeset, káreset pontos helyét (címét);
  - 2.3.2. az épület, létesítmény rendeltetését és szintjeinek számát;
  - 2.3.3. milyen anyagok égnek, illetve a káreset során milyen rendellenes technológiai folyamat, műszaki meghibásodás ment végbe, veszélyes anyag szabadba jutása be következett vagy sem mi van közvetlen veszélynek kitéve és veszélyeztetve;
  - 2.3.4. emberélet veszélyeztetettsége fennáll vagy sem;
  - 2.3.5. a létesítményben, építményben tartózkodó személyek életének, testi épségének veszélyeztetettsége, behatárolható létszámát;
  - 2.3.6. a bejelentést vagy jelzést leadó személy nevét;
  - 2.3.7. a bejelentésre vagy jelzésre használt távbeszélő számát (belső telefonszámot a mellékszámmal együtt, mobil);
- 2.4. Tűzjelzés a H. H. vezetői részére
- 2.4.1. a H. H tűzvédelmi vezetőjének az alábbi telefonszámon Kiss István 06/30 915 3634
  - 2.4.2. a létesítmény, szervezet vezetőjének az alábbi telefonon Kelemen László 06/20 388 6216
  - 2.4.3. a létesítmény, működési és fenntartási oszt. vezetőjét Kocsis Attila 06/30 184 7095

**3. Alapszabályok a vészhelyzetben történő cselekvésre**

- 3.1. A tűzriadó, kiürítés alkalmával minden, az épületben tartózkodó személy köteles:
- 3.1.1. az általa használt berendezéseket feszültség mentesíteni,
  - 3.1.2. a helyiségben tartózkodókat, illetve az arra rászorulókat a menekülésben segíteni,
  - 3.1.3. a helyiség elhagyása előtt a nyílászárókat (ablakokat, ajtókat) bezárni /Az intenzív tűzterjedés csökkentése érdekében/,
  - 3.1.4. a helyiséget, illetve a veszélyeztetett épületrészt a körülményekhez képest nyugodtan, pánikkeltés nélkül, a legrövidebb útvonalon elhagyni,
  - 3.1.5. a tűzoltás vezető utasításait követni, illetve végrehajtani.
- 3.2. Ha a tűzriasztó megszólalt a H. H. területén tartózkodó nem késlekedhet a meneküléssel és a felügyeletére bízott emberek mentésével, melyről gondoskodnia kell.
- 3.3. Tűz esetén az épületeket el kell hagyni, és a kijelölt gyülekezőhelyekre távozni (helyszínrajz), ahol a kijelölt felelős vezető ellenőrzi a létszámot.
- 3.4. Ha a H. H. területén tartózkodó a H. H. területén reked, akkor közte és a tűz között be kell csuknia minden lehetséges nyílászárót. Az ajtók és az ablakok becsukása révén a tűz nem jut elegendő oxigénhez, így az égés lényegesen lassúbb lesz, másrészt a füst és a láng terjedését is akadályozza



ezzel. A helyiségben található anyagokkal el kell tömítenie az ajtók réseit, ezzel megakadályozható a füst bejutása. Ezt követően a helyiség ablakainak kinyitásával friss levegő áramoltathat be. Ha mindez fordítva történik az égés erősödhet.

- 3.5. Ha a H. H. területén tartózkodó be van zárva, segítségért kell kiáltania, és közben körül kell néznie, van-e más menekülési út, ezért a mentésre váró akasszon ki valamit, pl. inget, vagy más ruhadarabot az ablakba, így jelezze a tűzoltóság részére tartózkodási helyét.
- 3.6. Ha a menekülőnek füsttel teli területen kell mozognia, az arca elé kell tartani bevizezett ruhát (a száj és az orr elé helyezett ing, szalvéta, más ruhanemű), amellyel meneküléskor a légutaktól az ingerlő füstreszecskéket távol tartja. A H.H. területén tartózkodónak a mozgás során a füst alatt a padozat közelében kell maradni, ha a füst már a padlóig kiterjedt, meg kell próbálni egy másik menekülési utat találni.

#### **4. A tűz esetén tehető intézkedések**

- 4.1. A Munkáltató által kijelölt személyek (riasztandó személyek) a tűzoltóság megérkezéséig a rendelkezésére álló eszközökkel a tűz oltása, tovább terjedésének megakadályozására tehető intézkedéseket ellátják. A Létesítményben rendszeresített tűzoltó eszközök, készülékek (hordozható tűzoltó készülékek, fali tűzcsapok) helyei a Szolgáltatoknál lévő elhelyezési vázlaton tanulmányozhatók
- 4.2. A kijelölt személy(ek) a tűzoltó eszközök, készülékek használatát a tűzoltási gyakorlatokon meghatározottaknak megfelelően gyakorolja. A tűz oltásával párhuzamosan az egyik legfontosabb teendő a tűz tovább terjedésének megakadályozása úgy, hogy a tűz környezetéből mozdítható éghető anyagokat el kell távolítani, illetve oltástechnikával akadályozzuk az éghető anyag tovább részeinek meggyulladását.
- 4.3. A H. H. területén tartózkodónak az égő ruházatú személyt azonnal a földre kell fektetnie, meg kell akadályozni a futásban. A parázsló ruhadarabokat át kell itatni vízzel, vagy el kell távolítani. Az égett felületet hideg folyóvízzel folyamatosan hűteni kell a fájdalom csillapodásáig, de legalább 20 percig. A sérülttel folyadékot kell itatni.
- 4.4. A sérült részére mielőbb orvosi ellátást kell biztosítani, ezért a segítségben résztvevő személy hívja az orvosi rendelőt és a Porta Szolgálatot.
- 4.5. Az anyagmentést csak a közvetlenül veszélyeztetett személyi állomány tagjainak kimentése után szabad megkezdeni. A kijelölt személyeknek a keletkezett tűz várható terjedési irányának figyelembevételével, a terjedési irányba eső anyagok mentését lehet végezni. Az anyagmentést célszerű a tűzvédelmi szempontból veszélyesebb anyagokkal kezdeni.
- 4.6. A kijelölt személyek feladata a tűzoltási felvonulási terület, tűzcsapokhoz megbízható út, terület szabaddá tétele, a Létesítménybe, illetve a helyiségekbe való bejutás biztosítása. A Létesítmény építményeinek helyiség kulcsai a Portaszolgálatnál erre a célra rendszeresített táblán felcímkézve találhatóak.



## **5. Tűzoltóság fogadása, információ átadás**

- 5.1. A biztonsági szolgálat feladata a tűzoltási felvonulási terület, tűzcsapokhoz vezető út, terület szabaddá tétele, a Létesítménybe, illetve a helyiségekbe való bejutás biztosítása. A Létesítmény építményeinek, helyiségeinek kulcsai a portaszolgálatnál erre a célra rendszeresített táblán felcímkézve találhatók.
- 5.2. A biztonsági szolgálat feladata a tűzoltás vezető tájékoztatása a létesítményben folytatott tevékenységről, a tűz által érintett területről, a várható veszélyhelyzetről, az addig tett intézkedésekről.

## **6. A tűzriadónak a Budai Vigadó létesítményre vonatkozó speciális szabályai**

- 6.1 A bejelentőnek a tűzoltóságnak tett jelzése után is a tűzjelzés okáról és a tett jelzésről az őrszolgálatánál szolgálatot teljesítő személyt tájékoztatnia kell, akinek segítséget kell nyújtania a létesítmény riasztásában, majd a Tűzriadó Tervben meghatározott feladatokat hajtja végre.
- 6.2. A kijelölt személyek (riasztandó személyek) a tűzoltóság megérkezéséig a rendelkezésére álló eszközökkel a tűz oltása, továbbterjedésének megakadályozására tehető intézkedéseket lássák el. A Létesítményben rendszeresített tűzoltó eszközök, készülékek (hordozható tűzoltó készülékek, fali tűzcsapok) helyei a Szolgálatoknál lévő elhelyezési vázlaton tanulmányozhatók
- 6.3. A kijelölt személy(ek) a tűzoltó eszközök, készülékek használatát a tűzoltási gyakorlatokon meghatározottaknak megfelelően gyakorolják. A tűz oltásával párhuzamosan az egyik legfontosabb feladatuk a tűz tovább terjedésének megakadályozása úgy, hogy a tűz környezetéből mozdítható éghető anyagokat eltávolítják, illetve oltástechnikával akadályozzák az éghető anyag tovább részeinek meggyulladását.
- 6.4. A kijelölt személyeknek feladata a tűzoltási felvonulási terület, tűzcsapokhoz vezető út, terület szabaddá tétele, a Létesítménybe, illetve a helyiségekbe való bejutás biztosítása. A Létesítmény építményeinek helyiség kulcsai a Portaszolgálatnál erre a célra rendszeresített táblán felcímkézve találhatók.
- 6.5. A tűzoltási feladatokkal megbízott személy feladata a tűzoltók tájékoztatása a létesítményben folytatott tevékenységről, a tűz által érintett területről, a várható veszélyhelyzetről, az addig tett intézkedésekről. A kijelölt személyeknek további feladatait a tűzoltás vezető határozza meg.

- 6.6. Az intézményben automata tűzoltó (spinkler) rendszer működik, tűz esetén amennyiben a keletkezett hő nagysága eléri a  $70\text{ C}^0$ -ot a szórófejben lévő üvegpatron elpattan, és a vízszórása az adott helyen elindul.
- 6.7. A kiemelten védett területeken (könyvtár raktár, FDK raktár, szerver helyiségek, elektromos elosztó helyiségek) automata gázzal oltó rendszer van beépítve. A rendszer automatikus beindulásakor az adott helyiséget azonnal el kell hagyni, illetve oda belépni tilos.
- 6.8. Tűzjelzéskor az alábbi folyamatok indulnak el:
- a. közvetett átjelzés, riasztás történik a tűzoltóság felé  
(téves riasztás esetén 2 perc áll rendelkezésre a riasztás törlésére a tűzoltóság felé)
  - b. a szabadba nyíló ajtók automatikusan kinyílnak
  - c. a füst elszívó ventilátorok bekapcsolnak
  - d. a friss levegő befűvő ventilátorok bekapcsolnak
  - e. a füst szakasz határon lévő ajtók becsukódnak
- 6.9. Tűz esetén a lifteket nem lehet használni, riasztás után a kabinok a legközelebbi állomásra mennek és ott nyitott ajtókkal megállnak.
- 6.10. A tűzvédelmi feladatokkal megbízott személyek:  
H.H. rendezvényi műszaki személyzet  
H.H. karbantartó személyzet  
MÁNE előadásakor MÁNE műszaki személyzet

## **7. Tűzriadó Terv mellékletei:**

- 7.1. Szintenkénti alaprajzok



## 2. sz. melléklet

(A Tűzvédelmi feladatok ellátására vonatkozó megbízás, az intézmény biztonságtechnikai feladatokkal megbízott vállalkozó munkaköri leírása tartalmazza)

Hagyományok Háza  
Budapest  
Naphegy tér 8.  
1012

Ikt. sz.:...../20  
Tárgy: tűzvédelmi megbízás

.....Úr/Asszonynak

..... megbízom Önt a Hagyományok Háza területén a Tűzvédelmi Szabályzat II. fejeztében meghatározott

### Tűzvédelmi előadói

Feladatok ellátásával, a mai naptól kezdődően, visszavonásig.

Feladatát a hatályos tűzvédelmi rendelkezések betartásának, a Igazgatási Főosztály Vezető útmutatásainak figyelembevételével látssa el.

Budapest, 201

Kapják:

Címzett,  
Iráttár,  
Igazgatási Főosztály,  
Humán erőforrás Oszt.

Kelemen László  
főigazgató

### 3.sz. melléklet

Hagyományok Háza  
Budapest  
Naphegy tér 8.- Fém u. 8.

Ikt.sz.:...../20

## ENGEDÉLY TŰZVESZÉLYES MUNKAVÉGZÉSHEZ

1.Tevékenység rövid leírása:

.....  
.....

2.Helyiség, szabadterület tűzveszélyességi besorolása:.....

3.Az ..... év .....hó .....napján megtartott szemle, valamint a Hagyományok Háza Tűzvédelmi Szabályzata alapján .....év .....hó.....napján.....óráig.....osztály .....helyiségében a tűzveszélyes munkát a vonatkozó jogszabályban meghatározott feltételeken túl az alábbi előírások betartása mellett engedélyezem:

.....  
.....  
.....

4.A munkavégzéshez biztosítandó felszerelés (tűzoltó készülék, homok, víz, stb.)

.....  
.....  
engedélyt adó

5.Tűzveszélyes tevékenység felügyeletével, ellenőrzésével megbízott

.....  
aláírása

A tevékenység befejezése után a helyiséget, területet át kell vizsgálni és minden tűzkeletkezési lehetőséget meg kell szüntetni.

Fentieket tudomásul vettem:

.....  
munkát végző(k)

6.Az engedélyező által előírtakon kívül az alábbi előírások betartását tartom szükségesnek:

.....  
.....

A terület, engedélynek megfelelő, előkészítését igazolom:

.....  
területileg ill. vezető

Kelt:.....év.....hó.....nap



## 4.sz. melléklet

Hagyományok Háza  
Budapest  
Naphegy tér 8.  
1012

### OKTATÁSI NAPLÓ

#### Tűz-, munka-, polgári- és vagyonvédelmi (rendészeti) ismeretek oktatásáról

- új dolgozók,
- időközben megváltozott munkakörülmények,
- régi dolgozók,
- külső munkavállalók,
- pótoktatás,

részére (megfelelő rész aláhúzandó)

Az oktatás időpontja:.....év.....hó.....nap

Osztály (csoport, t.h.).....

#### NYILATKOZAT

Elismerem, hogy az oktatás anyagát meghallgattam, tudomásul vettem, ezt aláírással igazolom:

Sorszám	Név	Beosztás
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		

## 5. sz. melléklet

Hagyományok Háza  
Budapest  
Naphegy tér 8.  
1012

### A TŰZVÉDELMI ELLENŐRZÉS FŐBB SZEMPONTJAI

- Az utolsó ellenőrzésen feltárt hibák közül a következőket nem szüntették meg (megnevezés, indok, felelős, intézkedés, szankció),
- Az ellenőrzött területeken a következő tűzvédelemre kiható változás történt (a megelőző intézkedés, engedély, stb.),
- Az ellenőrzés során feltárt hibák száma és részletezése,
- A tűzvédelmi okmányok állapota (tűzvédelmi szabályzat, tűzriadó terv, tűzveszélyességi osztályba sorolás, stb.),
- A tűzvédelmi előadó tevékenysége,
- A közalkalmazottak tűzvédelmi oktatása, szakvizsgáztatása,
- Az épületeket, helyiségeket, rendeltetészerűen használják-e,
- A tűzjelzési lehetőségek megléte és használhatósága,
- Tűzoltó felszerelések és oltóanyagok biztosítása, használhatósága, illetve ellenőrzésük és karbantartásuk végrehajtása,
- Villamos berendezések és villámhárítók tűzvédelmi időszakos – szakértő általi – tűzvédelmi felülvizsgálata, állapota, kezelése, karbantartása, a hiányosságok kijavítására tett intézkedések,
- Épületgépészeti berendezések és szerkezetek felülvizsgálata, állapota, stb.,
- Nyomástartó edények elhelyezése, használata, felülvizsgálata stb.,
- Tűzveszélyes anyagok, folyadékok, gázok szállítása, kezelése, használata és tárolása,
- Tűzveszélyes cselekmények végzése, engedélyek kiadási rendje,
- Tüzelő-, fűtő-, szárító berendezések, kémények és füstelvezetők állapota,
- Hegesztő berendezések törzskönyve, ellenőrzésének végrehajtása,
- Nyílt láng használata és a dohányzási tilalom megtartása,
- Jelzőtáblák, tiltó jelzések elhelyezése, állapotuk,
- Közlekedési utak és nyílászáró szerkezetek használata, vészkijáratok állapota. A kiürítés folyamatos lehetőségének biztosítása,
- Egyéb tűzvédelmi hibák feltüntetése,
- Felelőségre vonások, illetve jutalmazások helyzete (pl. fegyelmi, szabálysértési eljárás kezdeményezése, stb.),
- A tűzvédelmi helyzet javítására történt felújítások végrehajtása, beszerzések, illetve tervezési előirányzatok,
- Az előfordult tüzesetek száma és oka, a keletkezett kárérték (milyen intézkedések történtek hasonló esetek megelőzésére),
- Javaslatok a tűzvédelmi helyzet javítására, következtetés levonása az intézmény tűzvédelmi fejlesztéséről.



## 6.sz. melléklet

### Tűzoltó készülékek (6P porral oltó)

Hagyományok Háza  
Budapest

Sorszám	Helyszín	Területi elhelyezkedés	Típus
1.	Fő utca 6 sz.	múzeum földszint	6P
2.	Fő utca 6 sz.	múzeum galéria	6P
3.	Fő utca 6 sz.	iroda galéria	6P
4.	Fő utca 6/b sz.	iroda földszint	6P
5.	Fő utca 6/b sz.	iroda galéria	6P
6.	Apor P. 2 sz.	bejárat előtér	6P
7.	Apor P. 2 sz.	földszint foglalkoztató	6P
8.	Apor P. 2 sz.	hátsó bejárat előtér	6P
9.	Apor P. 2 sz.	galéria lépcső végén	6P
10.	Szilágyi D. tér 8 sz.	földszint iroda	6P
11.	Szilágyi D. tér 8 sz.	galéria feljáró	6P
12.	Fém u. 8 sz.	földszint bejárat előtere	6P
13.	Fém u. 8 sz.	földszint jelmeztár folyosó	6P
14.	Fém u. 8 sz.	földszint ládaraktár	6P
15.	Fém u. 8 sz.	földszint díszletraktár	6P
16.	Fém u. 8 sz.	pince előtér	6P
17.	Fém u. 8 sz.	I. emelet folyosó	6P
18.	Fém u. 8 sz.	II. emelet folyosó	6P

**Budai Vigadó**  
**1011 Budapest Corvin tér 8.**

	<b>Tetőszint</b>		<b>Falitzúcsapok</b>	
01.	MÁNE női tánck. öltöző <b>6 P</b>			<b>Tetőszint</b>
02.	MÁNE tánck. pihenő <b>6 P</b>	01.		MÁNE női tánck. öltöző
03.	Fő utca old. klímagépház <b>6 P</b>	02.		MÁNE tánck. pihenő
04.	Iskola utca old. klímagépház <b>6 P</b>	03.		Fő utca old. klímagépház
05.	Klímagépház bejáró <b>6 P</b>	04.		Iskola utca old. klímagépház
1.	személylift mellett <b>CO</b>	05.		Klímagépház bejáró
2.	teherlift mellett <b>CO</b>			<b>II. Emelet</b>
A	Gázkazán helyiség <b>12P</b>	06.		Informatika bejáró
B	Gázkazán helyiség <b>12P</b>	07.		Digitalizáló folyosó
	<b>II. Emelet</b>	08./A		Gazd.ig. folyosó
06.	Informatika bejáró <b>6 P</b>	08./B		SZKFO előtér
07.	Digitalizáló folyosó <b>6 P</b>			<b>I.Emelet galéria</b>
08./A	Gazd.ig. folyosó <b>6 P</b>	09.		színházi férfiöltöző
08./B	SZKFO előtér <b>6 P</b>	10.		színház műszak folyosó
	<b>I.Emelet galéria</b>			<b>I.Emelet</b>
09.	színházi férfiöltöző <b>6 P</b>	11.		teherlift előtér
10.	színház műszak folyosó <b>6 P</b>	12.		Könyvtár raktár
	<b>I.Emelet</b>	13.		színházi nőiöltöző
11.	teherlift előtér <b>6 P</b>	14.		színpadi előtér
12.	Könyvtár raktár <b>6 P</b>	15.		MÁNE igazgatás előtér
13.	színházi nőiöltöző <b>6 P</b>	16.		Könyvtár olvasóterem
14.	színpadi előtér <b>6 P</b>			<b>Földszint galéria</b>
15.	MÁNE igazgatás előtér <b>6 P</b>	17.		igazgatási oszt. folyosó
16.	Könyvtár olvasóterem <b>6 P</b>	18.		EFOT iroda
		19.		kézművesraktár
	<b>Földszint galéria</b>			<b>Földszint</b>
17.	igazgatási oszt. folyosó <b>6 P</b>	20.		kézművesműhely folyosó
18.	EFOT iroda <b>6 P</b>	21.		kézművesműhely /sarok/
19.	kézművesraktár <b>6 P</b>	22.		teherlift mellett
	<b>Földszint</b>	23.		NMM iroda folyosó
20.	kézművesműhely folyosó <b>6 P</b>	24.		közösségterem lejárati ajtó
21.	kézművesműhely /sarok/ <b>6 P</b>			<b>Pince</b>
22.	teherlift mellett <b>6 P</b>	25.		hőcserélő előtti folyosó
23.	NMM iroda folyosó <b>6 P</b>	26.		MÁNE műszak öltöző előtt
24.	közösségterem lejárati ajtó <b>6 P</b>	27.		irattáriraktár bejárat
	<b>Pince</b>	28.		jelmezzraktár bejárat
25.	hőcserélő előtti folyosó <b>6 P</b>			
26.	MÁNE műszak öltöző előtt <b>6 P</b>			
27.	irattáriraktár bejárat <b>6 P</b>			
28.	jelmezzraktár bejárat <b>6 P</b>			



## 1.sz. függelék

### A SZABÁLYZATBAN ELŐFORDULÓ, TŰZVÉDELMI MEGHATÁROZÁSOK ÉRTELMEZÉSE

- **alapterület:** a gépek és a berendezések esetében ezek függőleges vetülete által meghatározott terület. Szabadtéri tárolóknál a raktározásra kijelölt térrész oldalhatárain belüli terület. Helyiségeknél, épületeknél és a létesítményeknél a nettó alapterület;
- **épület:** olyan szerkezetileg önálló építmény, amely a környező külső tértől épületszerkezettől részben, vagy egészben elválasztott teret alkot és ezzel az állandó, időszakos, vagy idényjellegű tartózkodás, illetőleg használat feltételeit biztosítja;
- **helyiség:** minden irányból épületszerkezettel körülhatárolt önálló légtér;
- **robbanásveszélyes állapot:** az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó anyag olyan mennyiségben való jelenléte, valamint előfordulási módja, állapota, mely esetén az égés, robbanás feltételei közül legalább még az oxigénkoncentráció vagy a gyújtási energia adott;
- **tűzoltó technikai eszköz, felszerelés:** az épületekben telepített, a tűz észlelésére, jelzésére, oltására, a beavatkozás könnyítésére és a tűzkár csökkentésére, valamint a tűz terjedésének megakadályozására alkalmazott berendezés, illetőleg a tűzoltóság által a tűzoltáshoz, műszaki mentéshez használatos felszerelések;
- **tűzveszélyes tevékenység:** az a tevékenység, amely a környezetében lévő éghető anyag gyulladási hőmérsékletét, lobbanáspontját meghaladó hőmérséklettel és/vagy nyílt lánggal, izzással, parázslással, szikrázással jár;
- **veszélyességi övezet:** a helyiségben vagy szabadtéren lévő anyagnak, gépnek, berendezésnek tűzvédelmi szempontból önállóan értékelendő környezete, térrésze;

#### Tűzvédelmi kockázati osztályok:

- „NAK” nagyon alacsony kockázati osztály
- „AK+” alacsony kockázati osztály
- „KK” közepes kockázati osztály
- „MK” magas kockázati osztály



























